



GERENCIA DE
ADQUISICIONES

Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

RESPUESTAS DE ACLARACIÓN

El Banco Central de Nicaragua (BCN), a través de la Gerencia de Adquisiciones, da a conocer a los Proveedores y Público en General, consultas y respuestas atendidas durante la visita de campo, correspondientes al proceso **Contratación Ordinaria de Régimen Especial No. BCN-14-22-21-CORE**, “**Servicio de mantenimiento de sistemas de seguridad electrónica – II Convocatoria**”, realizadas en las sedes BCN Managua y León.

Pregunta No. 1

¿En las páginas 23 y 24, Lote No.2 Ítem 2 Mantenimiento correctivo del sistema de intrusión perimetral vía fibra óptica en las sedes Managua y León, soporte y garantía, a qué se refiere el BCN donde requiere que el contratista brinde soporte y garantía por:

- La adquisición de equipos -accesorios
- Servicios de instalación y configuración del sistema en ambas sedes del BCN Managua y León.

Favor ser más explícitos, así mismo consultamos si la reparación de este lote es únicamente en el BCN León, ¿por qué se incluye BCN Managua?

Respuesta No. 1

El BCN requiere soporte y garantía por los equipos y accesorios suministrados por el contratista, en el caso de los servicios de instalación y configuración del sistema, estos serán únicamente para el BCN León, en el caso del Lote No.2.

Pregunta No. 2

¿En el caso de las cámaras IP instaladas en la Fase I, la mayoría de las cámaras están obsoletas ya que fueron instaladas en el 2013, la mayoría de ellas se nos indicó que poseen el FAN o sistema de enfriamiento interno de cada cámara dañado, consulto en caso de brindarle el mantenimiento y que los equipos no funcionen después del mantenimiento preventivo, el BCN asumirá o proporcionara el cambio de estos equipos?

Respuesta No. 2

El BCN, requiere la realización de mantenimiento preventivo, cualquier anomalía encontrada en los equipos al momento de realizar el mantenimiento deberá de ser reflejada en el informe emitido por la empresa.



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

GERENCIA DE ADQUISICIONES

Pregunta No. 3

¿En visita de campo se pudo constatar que el cableado del sistema de incendio se encuentra tostado, consulto el BCN requiere el cambio de todo el cableado del sistema de incendio en todos los edificios?, o únicamente reflejaremos el estado del mismo en el informe técnico elaborado por mi representada? Tengan en cuenta que si se requiere el cambio de cableado o cambio de equipos esto incrementará el costo del mantenimiento preventivo solicitado en este proceso.

Respuesta No. 3

El BCN, requiere la realización de mantenimiento preventivo, cualquier anomalía encontrada en los equipos al momento de realizar el mantenimiento deberá de ser reflejada en el informe emitido por la empresa.

Aclaración: El formulario de presentación de precios deberá ser presentado conforme el formato indicado en anexo No. 1 de esta comunicación.


Dado en la ciudad de Managua, el día 14 de julio de 2021.


Arlen Lissette Pérez Vargas
Gerente de Adquisiciones



**Gerencia de
Adquisiciones**

C. Expediente / CA





Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

GERENCIA DE
ADQUISICIONES

ANEXO No. 1

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PRECIOS

Contratación Ordinaria de Régimen Especial: (Especificar el número y nombre de la presente contratación)

El precio total de nuestra Oferta, es: *(indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras).*

Formato para presentación de oferta económica:

Lote	Descripción	U/M	Cantidad de mantenimientos	Costo Unitario Sin IVA	Costo Total Sin IVA
1	Mantenimiento de Sistemas de Seguridad Electrónica		2		
2	Mantenimiento Correctivo del Sistema de Intrusión Perimetral		1		
				Sub-total	
				15% IVA	
				Total General incluido IVA	

Fecha: _____

FIRMA

Representante Legal y/o Persona Natural